

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11220111590 号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 | 10時20分 | 天候(前日) 曇 | (当日) 晴 |
|-------|--|------------|-----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 中央浄水場 下中配水池系 (採水地点) 下中分団消防詰所 | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | |
| 採水者 | (氏名) 小田 | (所属) 水道課 | | |
| 採水時 | (気温) 15.9℃ | (水温) 15.2℃ | (残留塩素) 0.45mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.7mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| | -以下余白- | | | |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11220111600 号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 | 9時25分 | 天候(前日) | 曇 | (当日) | 晴 |
|-------|---|------------|----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 中央浄水場 上里配水池系 (採水地点) 上里集落公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 小田 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 14.1℃ | (水温) 13.0℃ | (残留塩素) 0.3mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.4mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県薬試 第11220111610号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市厚手町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 | 10時53分 | 天候(前日) | 曇 | (当日) | 晴 |
|-------|--|-----------|------------|---|----------------|---|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 中央浄水場 西之配水池系 (採水地点) 西之分団消防詰所 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | | (水道種類) 上水道 | | (検査目的) 水道法 | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 小田 | | (所属) 水道課 | | | |
| 採水時 | (気温) 15.9℃ | | (水温) 14.2℃ | | (残留塩素) 0.5mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備 | 考 | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.7mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11220111620 号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市牟婁二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 8時38分 | 天候(前日) | 曇 | (当日) | 晴 |
|-------|---|-----------|------------|--------|----------|
| 施設の名称 | (名称)南種子町上水道 中央浄水場 野大野配水池系 (採水地点)キャトルセンター | | | | |
| 水質区分 | (区分)浄水 | (水道種類) | 上水道 | (検査目的) | 水道法 |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | |
| 採水者 | (氏名)小脇 | (所属) | 水道課 | | |
| 採水時 | (気温)11.9℃ | (水温) | 14.8℃ | (残留塩素) | 0.45mg/L |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | |
| 1 | 一般細菌 | 1/mL | 100/mL以下 | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.7mg/L | 200mg/L以下 | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | |
| 5 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | |
| | ー以下余白ー | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11220111510 号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央2丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 | 9時13分 | 天候(前日) 曇 | (当日) 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 長谷配水池系 (採水地点) 長谷分団消防詰所 | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | |
| 採水者 | (氏名) 小田 | (所属) 水道課 | | |
| 採水時 | (気温) 13.0℃ | (水温) 14.8℃ | (残留塩素) 0.35mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 18.0mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11220111520 号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 | 9時45分 | 天候(前日) 曇 | (当日) 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 摺久保浄水場 平山配水池系 (採水地点) 浜田海水浴場 | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | |
| 採水者 | (氏名) 小田 | (所属) 水道課 | | |
| 採水時 | (気温) 15.9℃ | (水温) 13.8℃ | (残留塩素) 0.35mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 18.0mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 6.9 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| | —以下余白— | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11220111530 号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島県南種子町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 | 9時47分 | 天候(前日) | 曇 | (当日) | 晴 |
|-------|--|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 西部浄水場 立石配水池系 (採水地点) 西海分団消防詰所 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 小脇 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 17.1℃ | (水温) 15.3℃ | (残留塩素) 0.35mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 38.5mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | —以下余白— | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 2793番地1

鹿児島県試 第 11220111540 号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市南町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 10時34分 | 天候(前日) | 曇 | (当日) | 晴 |
|-------|---|-----------|------------|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 西部浄水場 崎原配水池系 (採水地点) 本村集落公民館 | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法 | | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | |
| 採水者 | (氏名) 小田 (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 15.9℃ (水温) 13.3℃ (残留塩素) 0.4mg/L | | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | |
| 3 | 塩化物イオン | 38.5mg/L | 200mg/L以下 | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | |
| 5 | pH値 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | |
| | -以下余白- | | | | |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11220111550 号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 9時34分 | 天候(前日) | 曇 | (当日) | 晴 |
|-------|---|------------|----------------|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 西部浄水場 砂坂配水池系 (採水地点) 砂坂集落公民館 | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | |
| 採水者 | (氏名) 小脇 | (所属) 水道課 | | | |
| 採水時 | (気温) 15.9℃ | (水温) 15.6℃ | (残留塩素) 0.3mg/L | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | |
| 3 | 塩化物イオン | 38.5mg/L | 200mg/L以下 | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | |
| 5 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | |
| | —以下余白— | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島県試 第 11220111570 号

発行日 令和5年2月9日

依頼者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 | 9時03分 | 天候(前日) 曇 | (当日) 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 西部浄水場 小田配水池系 (採水地点) 小田集落公民館 | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | |
| 採水者 | (氏名) 小脇 | (所属) 水道課 | | |
| 採水時 | (気温) 14.2℃ | (水温) 15.4℃ | (残留塩素) 0.35mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 38.5mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| | -以下余白- | | | |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

鹿児島薬試 第 11220111660 号

依 頼 者 南種子町水道事業 南種子町長 小園 裕康 様

発行日 令和5年2月9日


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年2月2日 8時40分 天候(前日) 曇 (当日) 晴 | | | |
|-------|--|------------|------------------------|----|
| 施設の名称 | (名称) 南種子町上水道 中央浄水場 (採水地点) 八久保水源 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クロトコル・リジウム等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 小田 | | (所属) 水道課 | |
| 採水時 | (気温) 11.2℃ | (水温) 18.3℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和5年2月2日 ~ 令和5年2月9日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

